

Муниципальное учреждение
Управление образования
Миллеровского района
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЕРХНЕТАЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД**

346120, Российская Федерация, Ростовская область,
Миллеровский район, х. Верхнеталовка,
ул. Ростовская, 2
тел. (86385) 55-5-44

Начальнику Территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской
области в г. Миллерово,
Миллеровском, Чертковском,
Тарасовском районах
Харитоновой Л.Н.

28.10.2019 № 40

В ответ на Предписание должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений № 239 от 12.12.2018 года сообщая:

1. На сегодняшний день обеспечивается соблюдение температуры воздуха в помещениях детского сада в соответствии с пунктом 8.7, приложение 3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

2. В спальном помещении заменено окно, в туалетной и обеденном зале окна оборудованы форточками, что позволяет проводить проветривание помещений.

3. В игровой комнате во время летнего ремонта решетки вытяжных вентиляционных систем открыты и очищены.

4. В буфетной установлена моечная двухсекционная ванна для мытья столовой и чайной посуды.

5. В буфетной кран для мытья посуды оборудован гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания столовой и чайной посуды.

6. На территории игровой площадки убраны автомобильные колеса из полимерных материалов.

7. Искусственное освещение в игровой комнате приведено в соответствие с п.7.7 СанПиН 2.4.1.3049-13. Копию протокола прилагаю.

8. В спальном помещении с окон убраны шторы в соответствии с пунктом 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

9. Собственный источник водоснабжения огражден по периметру деревянным штакетным забором.

Заведующий МБДОУ
Верхнеталовский детский сад



И.А.Лашко