



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Миллеровскому району
346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Ленина, 13,
Телефоны: (86385) 2-06-58 факс (86385) 2-06-58
E-mail: 19ogpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 23 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Верхнеталовскому
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
детскому саду

(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина), физического лица правообладателя объекта защиты (гражданина)
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от 22.03.2021 № 23 о проведении плановой выездной проверки, выданного начальником ОНД и ПР по Миллеровскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области – главным государственным инспектором Миллеровского района по пожарному надзору Димитровым В.А., в соответствии со ст. 6.1. Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов «1» апреля 2021 года и по 10 часов «28» апреля 2021 года (20 рабочих дней) проведена плановая выездная проверка дознавателем ОНДиПР по Миллеровскому району УНДиПР Главного управления МЧС

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов)

России по Ростовской области – государственным инспектором Миллеровского района по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) лейтенантом вн. сл. Кисловым Михаилом Алексеевичем, в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Верхнеталовского детского сада, по адресу: Ростовская область, Миллеровский район, х. Верхнеталовка, ул. Ростовская, 2,

совместно с: заведующим МБДОУ Верхнеталовского детского сада Лашко Инной Алексеевной.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Г	2	3	4	5
1.	На объекте защиты (здание класса функциональной пожарной опасности Ф1.1) пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей)	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008	01.11.2021	

	<p>помещения кладовой и прачечной в противопожарных преградах (стенах) не соответствуют установленным требованиям не соответствуют установленным требованиям.</p>	<p>№ 123-ФЗ Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков. 3. Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением заполнения проемов в противопожарных преградах.</p>		
2	<p>На объекте защиты (здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1) при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (установка автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 54. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p>	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР по Миллеровскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области –
государственный инспектор Миллеровского района
по пожарному надзору Кислов М.А.

*(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)*

«28» _____ апреля _____ 2021 года



Предписание для исполнения получил:


подпись

Заведующий МБДОУ Верхнеталовского детского сада
И.А. Лашко

(должность, фамилия, инициалы)

«28» _____ апреля _____ 2021 года

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору